



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КЛЕТСКОМУ,
КУМЫЛЖЕНСКОМУ И СЕРАФИМОВИЧСКОМУ
РАЙОНАМ

ул. Дорожная, 10, ст. Клетская, 403562
Телефон: 4-13-02 (код 8 84466)
E-mail: und34_emercom@volganet.ru
Телефоны доверия:
(8-8442) 789999 ГУ МЧС России по Волгоградской области

Автономная некоммерческая организация
социального обслуживания населения
"Забота"

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 22-22/2021/4
в порядке ст.29.13 КоАП РФ

«19» мая 2021 года

ст. Клетская, ул. Дорожная, 10
(место составления)

Я, инспектор ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам Рубцов
Андрей Николаевич

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении директора АНО
СОН «Забота» Кондратюк Ольги Федоровны

Административный протокол № 22-22/2021/1 от 18.05.2021 г.

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 11 ч. 00 мин. по 13 ч.00 мин. 18 мая 2021 г при проведении плановой проверки пожарной безопасности по адресу: Клетский район, х. Верхнечеренский, пер. Больничный, 1 в помещении автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения "Забота". Кондратюк Ольга Федоровна являясь руководителем (ответственным лицом за соблюдение пожарной безопасности) в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», допустила не выполнение ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 а именно:

ч.1. ст. 20.4 КоАП РФ

1. В месте установки приемно-контрольного прибора пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (пункт 10 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
2. В помещении АНО СОН «Забота» в коридоре левого крыла эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (пункт 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
3. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных отделочных материалов в помещении приема пищи (пункт 25 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Постановлением по делу об административном правонарушении № 22-22/2021/3 от 19.05.2021 года Кошдратюк Ольга Федоровна, привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Таким образом, в помещении автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения "Забота", расположенного по адресу: Клетский район, х. Верхнечеренский, пер. Больничная, 1 не выполняются отдельные требования законодательства, направленного на обеспечение пожарной безопасности, что создает угрозу наступления тяжелых последствий при возникновении пожара.

Данное правонарушение стало возможным вследствие отсутствия должного контроля за своевременным соблюдением установленных требований пожарной безопасности автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения "Забота"


На основании изложенного Вам необходимо:

1. В кратчайшие сроки принять меры для устранения выявленных нарушений.
2. В соответствии с требованиями ч.2 ст. 29.13 КоАП РФ в течении 1 (одного) месяцев с момента получения данного представления сообщить в письменном виде о принятых мерах.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Инспектор ОНД и ПР по Клетскому,
Кумылженскому и Серафимовичскому районам

(Ф.И.О., должность лица в производстве которого находится дело)


А.Н. Рубцов



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС РФ по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131 г. Волгоград ул. им. 13-ой Гвардейской Дивизии д. 15 а, тел. 8-8442-96-70-12.

(указывается адрес места нахождения территориального органа)

E-mail: und@34.mchs.gov.ru

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Клетскому, Кумылженскому и

Серафимовичскому районам УНДиПР ГУ МЧС по Волгоградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403562, Волгоградская область, Клетский район, ст. Клетская, ул. Дорожная, 10

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

х. Верхнечеренский, пер.

Больничный, 1

(место составления акта)

« 18 » мая 20 21 г.

(дата составления акта)

13 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 12

По адресу/адресам: Волгоградская область, Клетский район, х. Верхнечеренский, пер.

Больничный, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора

Клетского, Кумылженского и Серафимовичского районов Волгоградской области по пожарному

надзору А.В. Котманова № 12 от 26.04.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая проверка в отношении: Автономная некоммерческая

организация социального обслуживания населения "Забота" (АНО СОН «Забота») ОГРН-

1163443063343. ИНН- 3455052135

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« __ » __ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

« __ » __ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18.05.2021 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., общей

продолжительностью 1 рабочий день/2 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому


районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор АНО СОН «Забота» Кондратюк Ольга Федоровна 26.04.2021 09 ч. 30 м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам Рубцов Андрей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор АНО СОН «Забота» Кондратюк

Ольга Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В месте установки приемно-контрольного прибора пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (пункт 10 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. В помещении АНО СОН «Забота» в коридоре левого крыла эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (пункт 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

3. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных отделочных материалов в помещении приема пищи (пункт 25 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

А.Н. Рубцов



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Директор АНО СОН «Забота» Кондратюк Ольга Федоровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » мая 20 21 г.

✓
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС РФ по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131 г. Волгоград ул. им. 13-ой Гвардейской Дивизии д. 15 а, тел. 8-8442-96-70-12.

(указывается адрес места нахождения территориального органа)

E-mail: und@34.mchs.gov.ru

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Клетскому, Кумылженскому и
Серафимовичскому районам Волгоградской области УНДиПР ГУ МЧС по Волгоградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403562, Волгоградская область, Клетский район, ст. Клетская, ул. Дорожная, 10

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/01/01

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Забота"
(АНО СОН «Забота»)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

«18» мая 2021 г. проведено мероприятие по надзору Инспектор ОНД и ПР по

Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам Рубцов Андрей Николаевич

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Забота"

(АНО СОН «Забота»)

наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: Клетский район, х. Верхнечеренский, пер. Больничный, 1

совместно с директором АНО СОН «Забота» Кондратюк Ольгой Федоровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

**В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»:**

В ходе проведения проверки:

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):**

№ пре- пи- са- ни- я	Вид на- ру- ше- ния требований пожарной б зопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отмет ка (подпи- сь) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2		3	4

1	<u>В месте установки приемно-контрольного прибора пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации</u>	<u>(пункт 10 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)</u>	01.09.2021 г.
2	<u>2. В помещении АНО СОН «Забота» в коридоре левого крыла эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией</u>	<u>(пункт 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)</u>	01.09.2021 г.
3	<u>На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных отделочных материалов в помещении приема пищи</u>	<u>(пункт 25 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)</u>	01.09.2021 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2021г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по

Клетскому, Кумылженскому и
Серафимовичскому районам Рубцов А.Н.

пожарному надзору)

«18» мая 2021 года.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор АНО СОН «Забота» Кондратюк Ольга
Федоровна

(должность, фамилия, инициалы)

«18» мая 2021 года.



Оконд
(подпись)